

Scheda tecnica

## Gyproc Rivestimento tubi e canaline G-KMFC 180



UNI-EN 1366-3 / 1366-5

Il rivestimento Gyproc G-KMFC 180 è costituito da un tessuto esterno per elevate temperature da 400 gr/mq, grezzo su un lato e alluminizzato sull'altro. Il compound è costituito da un doppio strato di feltro biosolubile ecologico per le elevate temperature da 128 kg/mc, da un foglio di carta ceramica, il tutto ribordato da un filo rinforzato in kevlar.

### Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Guscio	tessuto in fibra grezzo di colore bianco/tessuto in fibra alluminizzato da 400 gr/m <sup>2</sup>		
Contenuto	feltro in fibra biosolubile ecologica da 128 kg/mc carta ceramica da 1 mm		
Densità	5	Kg/m <sup>2</sup>	
Temperatura di utilizzo	fino a 550°/600°C		

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Scheda tecnica

## Gyproc Rivestimento tubi e canaline G-KMFC 180

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Spessore	nominale 30 mm ± 5%		

### Articoli disponibili

Codice articolo	Prodotto	m2/rotolo	Rotoli/pallet
5200878149	Rivestimento tubi e canaline G-KMFC 180	6	15

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Milano, 03-2020

Scheda tecnica

## Gyproc Rivestimento tubi e canaline G-KMFC 180

### Campi d'Impiego

Il rivestimento Gyproc G-KMFC180 è utilizzato per la protezione dal fuoco di tubazioni in rame per gas biomedicali, canaline porta cavi e serrande tagliafuoco.

### Modalità d'uso

Rivestire l'impianto da proteggere con Gyproc G-KM FC 180 e fissarlo con del filo metallico. Ogni tratto longitudinale di rivestimento va sovrapposto per 50/150 mm. La sovrapposizione perimetrale dovrà essere di circa 100/600 mm proporzionalmente allo sviluppo del rivestimento. Le giunzioni vanno protette con nastro di alluminio adesivizzato Gyproc G-KMALU TAPE. A ogni sovrapposizione il rivestimento va ulteriormente fissato con cinghie di tenuta in tessuto Gyproc G-KMCGH.

### Ulteriori dettagli sulle modalità d'uso

**Stoccaggio:** in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità.

**Trasporto:** nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili).

**Misure precauzionali:** non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo che per la manipolazione

**Effetti acuti all'esposizione:** nessuno

**Classificazione/etichettatura:** il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare

**Fraasi di rischio:** nessuna

**Consigli di prudenza:** nessuno

### Documenti e certificati disponibili

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939

Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

