

# Controparete incollata Gyproc CP.I XP

Fornitura e posa in opera di controparete incollata Gyproc CP.I XP, dello spessore totale variabile, realizzata con:

- Numero 1 lastra/e di gesso accoppiata Gyproc XP 13 nel numero di 1 lastra. Sono costituite da una lastra Gyproc Wallboard 13 (tipo A secondo UNI EN 520) da 12,5 mm e da un isolante in polistirene estruso (XPS) di spessore variabile. Le lastre accoppiate Gyproc XP sono in Euroclasse B-s1, d0. La lastra sarà incollata tramite collante a base gesso Gyproc MAP3: in corrispondenza di dove si andrà a disporre le plotte, preventiva stesura di strisce di collante reso più liquido, spalmato sulla superficie del pannello in lana di vetro in modo da impregnarlo in modo corretto; a indurimento avviato, disposizione delle plotte di collante a base gesso Gyproc MAP3 e applicazione delle lastre accoppiate alla parete; valutare un'eventuale successivo ulteriore vincolo meccanico con opportuno tassello in nylon, sulla base dell'esigenza dello specifico cantiere (ad esempio pareti molto alte, elevato spessore del pannello isolante, ecc.).

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi a base gesso Gyproc EvoPlus, nastri d'armatura in carta microforata, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre a vista saranno rasate con Gyproc Rasocote 5 Plus Activ'Air® o Gyproc EvoPlus Pasta per una migliore finitura della parete.

La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.