VOCE DI CAPITOLATO

Parete divisoria Gyproc SA 150/75 LA34 F

Fornitura e posa in opera di parete divisoria Gyproc SA 150/75 LA34 F, dello spessore totale di 150 mm, realizzata con numero 2 lastre di gesso rivestito Gyproc Fireline 25 (tipo D F secondo UNI EN 520) da 25 mm di spessore, del peso di 21 kg/m^2, in Euroclasse A2-s1,d0 e 2 lastre di gesso rivestito Gyproc Fireline 13 (tipo D F secondo UNI EN 520) da 12,5 mm di spessore, del peso di 10,1 kg/m^2, in Euroclasse A2-s1,d0.
Le lastre Gyproc Fireline 25 saranno fissate con viti autoperforanti Gyproc punta chiodo all'orditura metallica di sostegno Gyproc Gyprofile, con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico, antifingerprint. La struttura in lamiera d'acciaio zincato Z100 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, è costituita da profili montante a C, opportunamente inseriti ad interasse massimo di 600 mm in guide ad U orizzontali, poste parallelamente a pavimento e a soffitto. Su tutto il perimetro della struttura metallica sarà applicato il nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante.
Nell'intercapedine tecnica tra i montanti verrà inserito un pannello isolante in lana minerale Isover Arena34, dello spessore di 70 mm, reazione al fuoco A1.
I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi a base gesso Gyproc EvoPlus, nastri d'armatura in carta microforata, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre a vista saranno eventualmente rasate con Gyproc Rasocote 5 Plus Activ'Air® o Gyproc EvoPlus Pasta per una migliore finitura della parete.
La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.

Il sistema descritto ha:
- POTERE FONOISOLANTE: R_w = 59 dB
- RESISTENZA AL FUOCO:
  - EI 120 (Hmax = 6 m)